

**WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na : „ **Remont drogi gminnej nr 115103E Nowy Kawęczyn- Kaczorów długości 1455 m.**”

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) przekazuję poniżej treść zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 04.09.2012r., wraz z wyjaśnieniami:

1. Pozycja 21 przedmiaru robót – prosimy o podanie ile sztuk ścianek czołowych przewidzianych jest dla przepustu o średnicy 40 cm, a ile dla przepustu o średnicy 30 cm.

Odp. Wszystkie ścianki czołowe tj. 56 sztuk są przewidziane dla przepustów o średnicy 30 cm.

2. Pozycja 12 przedmiaru – prosimy o podanie rodzaju wyciągnika, rodzaju lampy oraz typu oprawy. Prosimy o umieszczenie na stronie specyfikacji technicznej wraz z rysunkiem.

Odp. Specyfikacja oprawy oświetleniowej poniżej:

- **Oprawa jednokorpusowa**
- **Korpus wytłoczony z blachy aluminiowej, malowany proszkowo.**
- **Stopień ochrony IP 66**
- **Moc źródła światła 70W**
- **Klosz z poliwęglanu (PC) lub polimetakrylanu metylu (PMMA), odporny na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych , zamocowany do korpusu oprawy za pomocą trzech zamków ze stali nierdzewnej ocynkowanej.**
- **Wyciągnik nasłupowy 50/100.**

3. Czy pozycja 23 przedmiaru robót dotyczy warstwy ścieralnej.

Odp. Pozycja 23 przedmiaru robót dotyczy warstwy ścieralnej.

4. Czy destruk o którym mowa w poz. 9 jest własnością Zamawiającego?

Odp. Destruk o którym mowa w poz. 9 nie jest własnością Zamawiającego i należy go wycenić w ofercie.

5. Na jaką odległość Wykonawca ma wywieźć materiał z rozbiórki?

Odp. Materiał z rozbiórki należy wywieźć na odległość do 5 km.

6. Pozycja 18 kosztorysu – czy Wykonawca w tej pozycji ma uwzględnić koszt zakupu nowej kostki? Jeśli tak to prosimy o podanie grubości kostki oraz koloru.

Odp. Pozycja 18 kosztorysu obejmuje przełożenie istniejącej kostki.

7. Czy pozycja 27 przedmiaru dotyczy przestawienia istniejących znaków czy też w wycenie należy uwzględnić koszt nowych znaków?

Odp. Pozycja 27 dotyczy przestawienia znaków istniejących.

8. Czy Wykonawca ma złożyć wraz z kosztorysem ofertowym tabelę elementów scalonych o której mowa w SIWZ w punkcie XIV podpunkt 6.3? Jeżeli tak to prosimy o umieszczenie na stronie takiej tabeli.

Odp. Tabela elementów scalonych nie jest wymagana. Wystarczy załączyć kosztorys ofertowy.

Wójt Gminy

/-/ Włodzimierz Ciok