

Znak sprawy: ZI.271.2.2013

Nowy Kawęczyn, 04.04.2013 r.

**WYJAŚNIENIA NR 9 TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na : **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn ”**

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuję poniżej treść zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 02.04.2013r., wraz z wyjaśnieniem:

1. Czy Zamawiający zezwala na montaż rur PCV kielichowych o wydłużonych kielichach typ ciężki łączony na uszczelkę gumową z pierścieniem stabilizującym montowanym nie na etapie produkcji? Informujemy, że istnieje tylko jeden producent, który produkuje w/wym. rury z uszczelką montowana na etapie produkcji.

Odpowiedź

Zamawiający zezwala na montaż rur PVC kielichowych o wydłużonych kielichach typ ciężki łączony na uszczelkę gumową z pierścieniem stabilizującym montowanym nie na etapie produkcji.

2. Czy w przypadku składania oferty przez Konsorcjum pełnomocnictwo w formie oryginału musi być poświadczone notarialnie.

Odpowiedź

W przypadku składania oferty przez Konsorcjum pełnomocnictwo w formie oryginału musi być poświadczone notarialnie.

Wójt Gminy

/-/ Włodzimierz Ciok